



- LEGENDA:
- HLAVNÍ UZEMŇOVACÍ SÍŤ - PÁSEK 3x FeZn 30x4
 - ZEMNÍČÍ JÍMKY
 - SVODY UZEMNĚNÍ - PÁSEK 2x FeZn 40x5
 - UZEMNĚNÍ NÁDOBY STROJE PŘES KOSTROVÝ TRASE
 - OCHRANICKÁ UZEMNĚNÍ Ø 60mm POUŽITA PŘI KŘÍŽENÍ S KOMUNIKACÍ A KABELOVÝM KANÁLEM

PŘED ZAČETÍM VŠECHY PRÁCE MUSÍ BYT VYKONÁNY VŠECHY PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

PŘED ZAČETÍM BOURACÍ A ZEMNÍCH PRÁCE MUSÍ BYT VYKONÁNY VŠECHY PODZEMNÍ OBJEKTY A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
VŠECHY KABELY, KTERÉ ZOSTAVUJÍ POD NÁPĚTÍM, MUSÍ BYT ULOŽENY DO ROZEBÍRAČELNÝCH KAB. ŽLABŮ
NEBO CHRAŇKŮ. TRASY MUSÍ BYT VÝRAZNĚ OZNAČENY
VŠECHY KABELY VEDOUcí K DEMOLOVANÝM OBJEKTŮM MUSÍ BYT OSTRANĚNÝ

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R10kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001	
STAVEBNÍK	EGD, a.s. LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 102 0002 780	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)		
ČÁST	D.2.b Výkresová část		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 169 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Jan Procházka, jan.prochazka@egem.cz, tel.+420 721 380 144		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0EGE 03708		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Čestmír Vášek	DATUM: 04/2024	
VYPRACOVAL	Tomáš Vošický	ČÍSLO VÝK/DOK.: D.2.b-07	
KONTROLOVAL	Ing. Tomáš Janeček		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 31 - Rozvodna 110-stav. část	MĚŘÍTKO: M 1:200	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000016	FORMÁT: A4	
DRUH DOKUMENTU	Výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE R110kV - UZEMNĚNÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD:	