



AREÁLOVÁ KOMUNIKACE –SO 40

LEGENDA SILNOPROUDU:

- Zásuvka 230V/16A, vyšší krytí
- Vývod pro napájení přímotopu
- Prostorový termostát
- Rozvaděč silnoproudu (dodávka SIL)

POZNÁMKY:
1. Proudová soustava a napětí:
• 3PEN, 230/400V, 50Hz, TN–C
• 3NPE, 230/400V, 50Hz, TN–S

LEGENDA OSVĚTLENÍ:

- S1: Nové LED svítidlo, P=41,3 W, ϕ =6.142 lm, Tc=4000 K
- Jednopolový vypínač, vyšší krytí

POZNÁMKY:
1. Proudová soustava a napětí:
• 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S
2. Výška osazení ovladačů osvětlení: +1,1m nad čistou podlahou (střed přístroje, popř. vícerámečku).

AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:102 0002 780	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 001020003001	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)		
ČÁST	D.1.4 Silnoproudá elektroinstalace		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Čestmír Vášek, cestmir.vasek@egem.cz, tel.:+420 721 363 423		
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
ZHOT. DOKUMENTACE	ELSOX s.r.o., Seifertova 525, 261 01 Příbram		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Radek Procházka, prochazka@elsox.cz, tel.:608 981 648		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	-		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Radek Procházka	DATUM: 08/2024	
VYPRACOVAL	David Janura, Radek Procházka	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1.4 b) - 07	
KONTROLOVAL	Ing. Radek Procházka		
MÍSTO STAVBY	Řípov 32, 674 01 Třebíč	KÓD LOKALITY: ŘIP	
SO/PS	SO 78 - Garáže, sklady, vrátnice	MĚŘÍTKO: M 1:50	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00029	FORMÁT: 3x A4	
DRUH DOKUMENTU	výkres	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	PŮDORYS 1.NP-ELEKTROINSTALACE	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	