



AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řípov - rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 102 0002 780	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	eg.d	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	EGEM	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz,tel.:+420 267 199 220		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	3EGE 37127		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK		
VYPRACOVAL	Ing. MARIA SHKRED	DATUM:09-2024	
KONTROLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2 b) - 01	
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY:ŘÍP	
SO/PS	PS05 - TRANSFORMÁTORY 22/0,4kV	MĚŘÍTKO: -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00036	FORMÁT: 2xA4	
DRUH DOKUMENTU	BLOKOVÉ SCHÉMA	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA TRANSFORMACE 22/0,4kV STÁVAJÍCÍ STAV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	

KATEGORIZACE SÍTÍ VLASTNÍ SPOTŘEBY– barevné rozlišení napěťových soustav :

- STŘÍDAVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY III. KATEGORIE – NEZAJIŠTĚNÁ (~22kV, 50Hz, IT)
- STŘÍDAVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY III. KATEGORIE – NEZAJIŠTĚNÁ (~400/230V, 50Hz, TN-C-S, 3+N+PE+PEN)
- STŘÍDAVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY I. KATEGORIE – BEZVÝPADKOVÁ (~230V,50Hz, TN-S, 1+N+PE)
- STEJNOSMĚRNÁ NAPÁJECÍ SÍŤ VLASTNÍ SPOTŘEBY I. KATEGORIE– BEZVÝPADKOVÁ – CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM ±1(2L, 110V=, IT)