



POZNÁMKA:
SVARY: a=5mm
SVARY MUSÍ BYT ZHOTOVENY PO CELEM OBVODĚ PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ TAK, ABY DO NICH NEZATEKALA VODA
SPOJOVACÍ MATERIÁL: PEVNOSTNÍ TRÍDA 8.8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽAROVĚ ZINKOVÁNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽAROVĚ POZINKOVÁNÍ
OCEL: S355J2

TRÍDA PROVEDENÍ KONSTRUKCE EXC-2 DLE EN 1090-2
TRÍDA SVAROVÁNÍ C DLE ČSN EN ISO 5817

ROZPISKA				
POZICE	KONSTRUKČNÍ PRVEK	KS	HMOTNOST	POZNÁMKY
1	HEB180-4500	2	228,716 kg	
2	U160-2620	1	49,153 kg	
3	U100-2480	2	26,206 kg	
4	U100-2480	2	26,192 kg	
5	U100-2480	2	26,192 kg	
6	U100-2480	2	26,191 kg	
7	U100-250	3	2,643 kg	
8	U100-80	5	0,846 kg	
9	L70x70x7-300	4	2,171 kg	
10	L50x50x6-450	2	1,996 kg	
11	L50x50x6-180	28	0,78 kg	
12	L50x50x6-325	2	1,452 kg	
13	P20-500x500	2	38,917 kg	
14	P15-300x300	2	10,418 kg	
15	P10-155x155	16	1,045 kg	
16	P6-100x180	2	1,111 kg	
17	P6-80x100	4	0,362 kg	
18	P3-30x365 - OHYB	4	0,255 kg	
19	ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M16x55	68	0,123 kg	
20	PODLOŽKA A17	136	0,012 kg	
21	PRUŽNÁ PODLOŽKA 16	68	0,006 kg	
22	ŠESTIHRANNÁ MATICE M16	68	0,039 kg	
23	ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M12x40	4	0,051 kg	
24	PODLOŽKA A13	8	0,006 kg	
25	PRUŽNÁ PODLOŽKA 12	4	0,002 kg	
26	ŠESTIHRANNÁ MATICE M12	4	0,016 kg	
27	ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M8x25	8	0,015 kg	
28	PODLOŽKA A8,5	16	0,002 kg	
29	PRUŽNÁ PODLOŽKA 8	8	0,001 kg	
30	ŠESTIHRANNÁ MATICE M8	8	0,006 kg	

CELKOVÁ HMOTNOST NÁTEROVÁ PLOCHA		950 kg 24 m ²
D		
C		
B		
A		
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek. R10kV, sek. tech., VS, PZTS	Č. STAVBY: 001020003001 Č. OB.: 102 0002 700
STAVEBNÍK	EGD, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 402 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOD. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 143 00 Praha 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz, tel. +420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	D. ESE 03726	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM 02-2024
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN PROCHÁZKA	ČÍSLO VÝK/DOK.
KONTROLOVAL	Ing. PĚTR MYTINA	DZ.b) - 01
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 37, 674 01 TRBĚŘ	MÍSTO LOKALITY: ŘÍP
SOUPIS	PS04 - TRANSFORMÁTORŮ 110/22 kV - POK	MĚŘÍTKO: 1:20
MAJETKOVÁ TRÍDA	CZ000035	FORMÁT: A0
DRUH DOKUMENTU	KONSTRUKČNÍ VÝKRES	LIST/CELKEM: 1/1
POK - VEDENÍ 22kV - T101 - A		ARCHIVNÍ ČÍSLO EGD: