



POZNÁMKA:
SVARY: a=3 mm
SVARY MUSÍ BÝT ZHOTOVENY PO CELÉM OBVODĚ PŘIPOJOVANÝCH PRVKŮ TAK, ABY DO NICH NEZATÉKALA VODA
SPOJOVACÍ MATERIÁL: PEVNOSTNÍ TŘÍDA 8.8, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ
OCEL S355J2

TŘÍDA PROVEDENÍ KONSTRUKCE EXC-2 DLE EN 1090-2
TŘÍDA SVAŘOVÁNÍ C DLE ČSN EN ISO 5817

ROZPISKA					AUTORIZACE:
POZICE	KONSTRUKČNÍ PRVEK	KS	HMOTNOST	POZNÁMKY	
1	P4-30x365	2	0,31 kg		
2	P4-30x360	2	0,311 kg		
3	P4-30x305	1	0,287 kg		
4	ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU M10x35	2	0,032 kg		
5	PODLOŽKA A 10,5	4	0,004 kg		
6	PRUŽNÁ PODLOŽKA 10	2	0,002 kg		
7	ŠESTIHRANNÁ MATICE M10	2	0,01 kg		
CELKOVÁ HMOTNOST		2 kg			
NÁTEROVÁ PLOCHA		0,1 m2			

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Řířov - rek. R110kV, sek. tech., VS, PZTS	Č. STAVBY:001020003001	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.:102 0002 780	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNIICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4	<div>eg.d</div> <div>EGEM</div> <div>DATUM: 02-2024</div> <div>ČÍSLO VÝK/DOK:</div> <div>D2.b) – 04</div>	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestimr.vasek@egem.cz, tel.:+420 267 199 220		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	3 EGE 37654		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK		
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN PROCHÁZKA	<div>KÓD LOKALITY: ŘÍP</div> <div>MĚŘÍTKO: 1:5</div> <div>FORMÁT: A3</div> <div>LIST/CELKEM: 1/1</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:</div>	
KONTROLOVAL	Ing. PETR MÝTINA		
MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ		
SO/PS	PS09 - ROZVODNA 110kV - POK		
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00038	POK - PŘÍPOJNICE RÁMEČEK - POLE	
DRUH DOKUMENTU	VÝKRES		
NÁZEV DOKUMENTU			