



NÁZEV AKCE	TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
		Č.OBJ: 102 0002 780
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	

ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., STAROCHODOVSKÁ 41/68, 149 00 PRAHA 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz,tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	4EGE 18191	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 09-2024
VYPRACOVAL	Bc. MICHAL PECLINOVSKÝ	ČÍSLO VÝKRESU:
KONTRLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK	
		D.2 c) - 07

MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS06 - TLUMIVKY	ŘÍP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00037	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	TABULKY	-
NÁZEV DOKUMENTU	OZNAČOVACÍ TABULKY PRO STANOVIŠTĚ TLUMIVEK	STRÁNKA / CELKEM:
		1/2

Smaltové tabulky

Tabulky budou mít bílý podklad a černé písmo typu ARIAL. Budou bez ohraničení (rámečku). Ke konstrukci budou uchyceny pomocí čtyř nerezových šroubů s distanční podložkou. Otvory v tabulce musí mít průměr 5 mm, osově musí být umístěny vždy 10 mm od hrany tabulky.
TSN 30 0010.3

Poř.č.	Text	Výška/tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Kusy [ks]	Umístění tabulky
1	FV0/02	60/11	300x120	1	POK pod přístrojem
2	FV0/06	60/11	300x120	1	POK pod přístrojem
3	QL1T1	60/11	300x120	1	POK přístroje

Samolepicí tabulky

Tabulky budou mít bílý podklad a černé písmo typu ARIAL. Budou bez ohraničení (rámečku). Vyrobeny budou ze samolepicího štítku. Je zakázáno do přístroje mechanicky zasahovat. Samolepicí folie, ze které je štítek vyroben, musí být UV stabilní, určená pro venkovní použití. Pokud není povrch stávajících zařízení pro nanesení folie dostatečně soudržný je nutno pod štítky umístit podložku, která se na zařízení přilepí lepidlem na bázi modifikovaných MS polymerů. Lepidlo musí být určeno pro venkovní použití s adekvátním pracovním rozsahem teplot. Po přilepení je vhodné zaizolovat transparentním silikonem horní a boční strany tabulky proti zatékání vody.
TSN 30 0010.3

Poř.č.	Text	Výška/tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Kusy [ks]	Umístění tabulky
1	TL1	80/15	270x160	1	Na přístroj
2	RL1	60/11	200x120	1	Na přístroj
3	QL1T1	50/9	200x90	1	U-profil u pohonu
4	ATL1	50/9	200x90	1	Na dveře skříně
5	TL2	80/15	270x160	1	Na přístroj
6	RL2	60/11	200x120	1	Na přístroj
7	ATL2	50/9	200x90	1	Na dveře skříně