



NÁZEV AKCE	TR Řípov- rek.R110kV, sek.tech., VS, PZTS	Č.STAVBY: 001020003001
		Č.OBJ: 102 0002 780
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	

ZHOT. DOKUMENTACE	EGEM s.r.o., STAROCHODOVSKÁ 41/68, 149 00 PRAHA 4	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK, cestmir.vasek@egem.cz,tel.:+420 267 199 220	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	4EGE 18196	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. ČESTMÍR VÁŠEK	DATUM: 09-2024
VYPRACOVAL	Ing. MARIA SHKRED	ČÍSLO VÝKRESU: D.2 c) - 12
KONTRLOVAL	Ing. TOMÁŠ JANEČEK	

MÍSTO STAVBY	TR ŘÍPOV 32, 674 01 TŘEBÍČ	KÓD LOKALITY:
SO/PS	PS50 - VLASTNÍ SPOTŘEBA	ŘIP
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	ARCHIVNÍ ČÍSLO:
DRUH DOKUMENTU	TABULKY	-
NÁZEV DOKUMENTU	OZNAČOVACÍ TABULKY	STRÁNKA / CELKEM: 1/2

Specifikace tabulek PS50					
Samolepicí tabulky					
<p>Tabulky budou mít bílý podklad a černé písmo typu ARIAL. Budou bez ohraničení (rámečku). Vyrobeny budou ze samolepícího štítku. Je zakázáno do přístroje mechanicky zasahovat. Samolepící folie, ze které je štítek vyroben, musí být UV stabilní, určená pro venkovní použití. Pokud není povrch stávajících zařízení pro nanesení folie dostatečně soudržný je nutno pod štítky umístit podložku, která se na zařízení přilepí lepidlem na bázi modifikovaných MS polymerů. Lepidlo musí být určeno pro venkovní použití s adekvátním pracovním rozsahem teplot. Po přilepení je vhodné zaizolovat transparentním silikonem horní a boční strany tabulky proti zatékání vody.</p>					
Poř.č.	Text	Výška/tloušťka písma [mm]	Rozměr tabulky [mm]	Kusy [ks]	Umístění tabulky
1	GB01	60/11	200x120	2	Na zeď na podkladovou plastovou tabulku
2	GB02	60/11	200x120	2	Na zeď na podkladovou plastovou tabulku