



R 110 kV – VÝVOD POLE č.25,19

ZVĚTŠENÍ 3x STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ
NOVĚ PRO CHRÁNIČKU Ø200mm

(STÁVAJÍCÍ
ZAKRYTÍ)

KD5

KD8

KD6

KD4

KD4

KD4

KD4

KD11

2500

ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH DESEK NA KONCI KANÁLU V DÉLCE cca 6,5–7,5m PŘED MONTÁŽÍ NOVÝCH KABELŮ 110kV
A ZPĚTNÉ ZAKRYTÍ KABELOVÉHO KANÁLU PO PROVEDENÉ INSTALACI NOVÝCH KABELŮ 110kV.

R 400 kV – VÝVOD POLE T401, T402

ZVĚTŠENÍ 3x STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ
NOVĚ PRO CHRÁNIČKU Ø200mm

KD5

KD4

KD4

KD4

KD4

KD4

KD1

KD1

2500

KD2

KD2

KD3

KD7

KD10

KD9

ZÁSYP
ZEMINOU

(STÁVAJÍCÍ
ZAKRYTÍ)

ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KRYCÍCH DESEK NA KONCI KANÁLU V DÉLCE cca 9,5m PŘED MONTÁŽÍ NOVÝCH KABELŮ 110kV
A ZPĚTNÉ ZAKRYTÍ KABELOVÉHO KANÁLU PO PROVEDENÉ INSTALACI NOVÝCH KABELŮ 110kV.

Poznámka : Krycí desky prefabrikované atypické, tl. 150mm
Úkosy okrajů prefabrikovaných desek 15 mm
Transportní úchyty – DEHA

NÁZEV AKCE	TR Čebín - modernizace	Č. STAVBY: 1020002854 Č. OBJ.: 4501497420
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D1 - Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů	
ZHOT. DOKUMENTACE	OMEXOM GA Energo s.r.o., NA STŘÍLNĚ 1929/8, 323 00 PLZEŇ-BOLEVEC	
KONTAKTNÍ OSOBA	-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	P5122006.51-026	
ZOD. PROJEKTANT	ING. PAVEL JUŘINA	DATUM: 06-2025
VYPRACOVAL	ING. PAVEL DRAHANSKÝ	ČÍSLO VÝK/DOK: D.1 b) - 03-03
KONTOLOVAL	ING. PAVEL JUŘINA	
MÍSTO STAVBY	R Čebín, Hradčany, 664 23 Čebín	KÓD LOKALITY: CEB
SO/PS	S003 - Vedení 110 kV - kabelové	MĚŘÍTKO: -
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00003	FORMÁT: 2xA4
DRUH DOKUMENTU	Půdorys, řezy	LIST/CELKEM: 1/1
NÁZEV DOKUMENTU	pole T401,T402 (ČEPS),pole č.19,25 (EG.D) KRYCÍ DESKY KABELOVÉHO KANÁLU	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D: