



## LEGENDA MATERIÁLŮ

	ROSTLÝ TERÉN
	HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU NA 0,2MPa
	K.Ú.T. ORNICÍ SE ZATRAVNĚNÍM (TL.200mm)
	PODSYPY ZE ŠTĚRKODRTĚ (TL.100mm, FR.0/32)
	PÍSEK ŽLUTÝ KOPANÝ PODSYPY, OBSYPY, ZÁSYPY SÍTÍ
	ZÁSYPOVÝ MATERIÁL
	PROSTÝ BETON C12/15 PODKLADNÍ BETON A OBETONÁVKY
	ŽELEZOBETON C30/37 OBETONÁVKY VYZTUŽENÉ KARI SÍTĚMI
	OBRYSY PAŽENÍ
	DODÁVKA SO 11
	DODÁVKA TECHNOLOGIE
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ORANŽOVÁ (SO 27)
	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ČERVENÁ (SO 11)
	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

POZNÁMKY:  
- PROVÁDĚNÍ RÝHY KOORDINOVAT S SO 311, SO 11  
- ŠTĚRKODRTĚVÉ PODSYPY POD PODKLADNÍMI BETONY HUTNIT NA Edef = 15MPa  
- ZÁSYPY ZEMINOU HUTNIT NA Edef = 6MPa

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 102 0002 865	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 450 1621 562	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. PAVEL SCHELLE	DATUM: 04-2024	
VYPRACOVAL	JAKUB DVORNÍK	ČÍSLO VÝK/DOK:	
KONTROLOVAL	Ing. JAN BARTONĚK	D.1.27 b)-04	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM	
SO/PS	SO27 - Optotrubka	MĚŘÍTKO: 1:10	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD 000013	FORMÁT: 3xA4	
DRUH DOKUMENTU	ŘEZ	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	SVISLÉ ŘEZY ULOŽENÍ VEDENÍ	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	