



NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č.OBJ: 4501621562
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJ.	

ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	DATUM: 03-2024
ZOD. PROJEKTANT	ing. Libor Pek	ČÍSLO VÝKRESU:
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král	D.1.11 a) -03
KONTROLOVAL	Ing. Karel Král	

MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV Humpolec	KÓD LOKALITY:
SO/PS	SO 11 – VEDENÍ 22 KV - KABELOVÉ	HUM
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZ000005	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	SEZNAM	LIST / CELKEM:
NÁZEV DOKUMENTU	Seznam kabelů VN	01.I

KABEL						
Označení	Odkud	Kam	Typ, průřez	Délka (m)	Koncovky:	Koncovky:
VN kabely od transformátorů						
T101	T101	AJA12	22-CXEKVCEY 1x300	490 m	3x RSTI5855 3x RSTI-CC-5855 RSTI-CC-68SA2410	2x koncovka POLT-24E/1X0-L12 (2 sady)
T102	T102	AJA19	22-CXEKVCEY 1x300	540 m	3x RSTI5855 3x RSTI-CC-5855 RSTI-CC-68SA2410	2x koncovka POLT-24E/1X0-L12 (2 sady)
Propojení stávající kobkové R22kV s novou skříňovou R22kV						
	Kobka 29	AJA19	22-AXEKVCEY 1x240	786m	3x RSTI5855 3x RSTI-CC-5855 RSTI-CC-68SA2410	2 x koncovka POLT-24E/1XI-L12 70-240mm
HDO1	AJA03	HDO1	22-AXEKVCEY 1x70	36m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 25-70	1x koncovka CIT1.2402.L-SC
Želivka	AJA06	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	57m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	spojka CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Vystrkov	AJA07	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	57m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	spojka CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Strojírny	AJA08	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	315m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	3x kabelová spojka CJH11.2403C-SC
CTP	AJA09	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	310m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	3x kabelová spojka CJH11.2403C-SC
Rápotice	AJA10	stožár	22-AXEKVCEY 1x240	490m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	1x koncovka COT1.2403.L-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
T21	AJA11	T21	22-AXEKVCEY 1x70	62m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 25-70	1x koncovka CIT1.2402.L-SC

KABEL						
Označení	Odkud	Kam	Typ, průřez	Délka (m)	Koncovky:	Koncovky:
HDO2	AJA20	HDO1	22-AXEKVCEY 1x70	65m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 25-70	1x koncovka CIT1.2402.L-SC
Petrovice	AJA22	AJB02	22-AXEKVCEY 1x240	48m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Čemolen	AJA23	stožár	22-AXEKVCEY 1x240	480m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	1x koncovka COT1.2403.L-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
Okruh	AJA24	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	390m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	3x kabelová spojka CJH11.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	
T22	AJB03	T22	22-AXEKVCEY 1x70	28m	3x konektor CWS 250A 22 kV / / 16-95	1x koncovka CIT1.2402.L-SC
Petrovice	AJB01	spojka	22-AXEKVCEY 1x240	75m	3x konektor CTS 630A 22kV/ 95-240	spojka CJTH31.2403C-SC
					3x omezovač přepětí CTKSA 24/10	