



PROVEDENÍ ROZVÁDĚČE:

- PROVEDENÍ: NEREZOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ 800x600x250mm
PŘEDNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
- KRYTÍ: IP66
NÁTĚR: BEZ NÁTĚRU (NEREZ)
DĚLENÍ: -
PŘÍVODY DO SVORK.: SPODEM
VÝVODY DO ROZVÁDĚČE: SPODEM
ZÁKLADNÍ OCHRANA: ZÁKL. IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A AUTOMAT. ODPOJENÍM
V PŘÍPADĚ PORUCHY

ZMĚNA	c				DATUM		VYKONAL	
	b							
	a							
 SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno Traťová 1, 619 00 Brno		VED.PROJEKCE:	Ing. Libor Pek		DATUM:		05/2024	PARÉ:
		ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Jan Kašpárek		MĚŘÍTKO:			
		VYPRACOVAL:	Ing. Jan Kašpárek		FORMÁT:		3xA4	
		Č. ZAKÁZKY:	4501621562	Č. STAVBY:	001020002865			
STAVBA: TR Humpolec - modernizace								PŘÍLOHA: b) - 17
PS - SO: CZD00046 - PS50 Vlastní spotřeba								
NÁZEV: Rozváděč napájení filtrace oleje AZF						STUPEŇ: DSP		
								LIST/LISTŮ: 1/1
Tato dokumentace je duševním majetkem společnosti SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno. Žádná část této dokumentace nesmí být změněna bez jejího písemného svolení.								