

1

2

3

4

KONZOLA PRO OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ 6x


2

ZÁVITOVÁ TYČ M12-140


VRT Ø14 mm PRO CHEM. AMPULI

1:5

POHLED ZADNÍ-OTVORY PRO KOTVENÍ DO STĚNY



POHLED ČELNÍ-KONZOLA PRO OMEZOVAČE PŘEDPĚTÍ



AUTORIZACE:

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501621562	
STATUS/STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	eg·d	
ČÁST	D.2Dokumentace technických a technologických zařízení	SPIE	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	DATUM: 05.2025	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Libor Pek, libor.pek@spieelv.cz	ČÍSLO VÝK/DOK:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	D.2.50 b) - 19	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	KÓD LOKALITY: HUM	
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král	MĚŘÍTKO: M 1:5	
KONTROLOVAL	Ing. Karel Král	FORMÁT: 1xA4	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV Humpolec	LIST/CELKEM: 1/1	
SO/PS	PS 50 - Vlastní spotřeba		
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD000046		
DRUH DOKUMENTU	Konstrukční výkres		
NÁZEV DOKUMENTU	Konzola pro FV	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:	