

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
		Č.OBJ: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 – DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 20 091	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. Libor Pek	DATUM: 03-2024
VYPRACOVAL	Ing. Karel Král	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.50 c) - 05
KONTROLOVAL	Ing. Karel Král	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22kV Humpolec	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	PS 50 Vlastní spotřeba	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00046	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	Seznam	
NÁZEV DOKUMENTU	Technická specifikace	LIST / CELKEM: 1 / 2

	1 m		AL PAS 40/5
	2 ks		KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO 3x KABEL Ø42 KHF/3 32-47
	2 ks		MONTÁŽNÍ DESKA
	4 ks		PROTIPOŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ OTVORU 200x200
	14 ks		Svorník zkratovací přímý M12x130x100 (katalogové číslo ES 900-22, KZM 1100101892)
	4 ks		Dřevěná tyčová zábrana s kontrastním pruhováním červená/bílá
	2 ks		Tabulka o rozměrech 297x297, nápis: VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKET SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN Rozměr tabulky 297x297, provedení hliník/plast
	2 ks		Tabulka o rozměrech 210x297, nápis VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO Rozměry tabulky 210x297, provedení plast
	45 m		Pas FeZn 30/4 na povrchu
	24 ks		Podpěra pasu PV44b
	20 ks		Svorka SR02
	9 m		Vodič CYA 120mm ² žlutozelený
	8 ks		Kabelové oko lisovací plné 120x12 KU-ALU-M
	25 m		Nátěr zemního pásu žlutozeleně
	70 ks		Svařování zemního pásu (spoje FeZn pasu 1 svár ≈ 30 mm)
	6 ks		Profil UPE 160, l=210mm, m=3kg, pozink, nátěrová plocha 0,12m ² (platí pro 1 ks)
	12 ks		Kotva M12 s chemií
	12 ks		Kabelové oko 50x12 KU-ALU-M
	9 m		Vodič CYA 1x50
			Změna počtu kusů 25.5.2025 Král
			Nové položky 25.5.2025 Král