



OZN	TYP ROZVÁDĚČE/SKŘÍŇE
-----	----------------------

ARR01	ROZVÁDEČ ROP
ARE01	ROZVÁDEČ OCHRAN 110kV (VÝVOD V1390 - MÍROVKA)
ARE02	ROZVÁDEČ OCHRAN 110kV (SP)
ARE03	ROZVÁDEČ OCHRAN 110kV (VÝVOD V1389 - MÍROVKA)
ARE04	ROZVÁDEČ OCHRAN 110kV (T101)
ARA04	ROZVÁDEČ REGULÁTORŮ A AUTOMATIK (T101)
ARE05	ROZVÁDEČ OCHRAN 110kV (VÝVOD V1391 - HORNÍ CEREKEV)
ARE06	ROZVÁDEČ OCHRAN 110kV (T102)
ARA06	ROZVÁDEČ REGULÁTORŮ A AUTOMATIK (T102)
ARE07	ROZVÁDEČ OCHRAN 110kV (VÝVOD V1359 - PELHŘIMOV)
AQF01	ROZVÁDEČ MĚŘENÍ FÁZOVÝCH POMĚRŮ SÍTĚ A MĚŘENÍ ÚROVNĚ HDO
AQR01	ROZVÁDEČ MĚŘENÍ KVALITY EL.ENERGIE
AXY01	ROZVÁDEČ ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
AXE01	ROZVÁDEČ SBĚRU DAT Z BSP
AYZ01	SKŘÍŇ PZTS
AYD01	ROZVÁDEČ DATOVÝCH PŘENOSŮ - PIT
AYD02	ROZVÁDEČ DATOVÝCH PŘENOSŮ - CIT
AYR01	ROZVÁDEČ RÁDIOVÉ SÍTĚ, RADIOSTANICE
AOV01,2	ROZVÁDEČ OPTICKÝCH PROPOJŮ

±0,000 BSP = 553,300 m.n.m B.p.v.

D			
C			
B			
A			
INDEX REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	JMÉNO
NÁZEV AKCE	TR Humpolec - modernizace	Č. STAVBY: 001020002865	
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	Č. OBJ.: 4501621562	
STATUS/STUPĚŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 1, 61900 Brno		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, libor.pek@spieelv.cz		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058		
ZOD. PROJEKTANT	Ing. MARTIN TRLIDA		
VYPRACOVAL	Ing. MARTIN TRLIDA	DATUM: 06/2024	
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR PEK	ČÍSLO VÝK/DOK: D.2.30 b) - 01	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 KV HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM	
SO/PS	PS 30 - MÍSTNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM	MĚŘÍTKO: -	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00041	FORMÁT: 2xA4	
DRUH DOKUMENTU	DISPOZICE	LIST/CELKEM: 1/1	
NÁZEV DOKUMENTU	DISPOZICE ROZVÁDĚČŮ V BSP - 2.NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:

Soubor: D.2.30 B) - 01 DISPOZICE ROZVÁDĚČŮ.DWG

DISPOZICE ROZVÁDEČŮ.DW