



NÁZEV AKCE	TR Humpolec – modernizace	Č.STAVBY: 102 0002 865
		Č.OBJ: 4501621562
STAVEBNÍK	EG.D, a.s., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
STATUS/STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ZHOT. DOKUMENTACE	SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno; Traťová 1, 61900 Brno	
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. LIBOR PEK, <a href="mailto:libor.pek@spieelv.cz">libor.pek@spieelv.cz</a>	
ARCHIVNÍ ČÍSLO	221 22 058	
ZOD. PROJEKTANT	Ing. LIBOR, PEK	DATUM: 06-2024
VYPRACOVAL	Ing, MARTIN, TRLIDA	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.30 c) - 02
KONTROLOVAL	Ing. LIBOR, PEK	
MÍSTO STAVBY	TR 110/22 kV – HUMPOLEC	KÓD LOKALITY: HUM
SO/PS	PS30 – MÍSTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM	
MAJETKOVÁ TŘÍDA	CZD00041	ARCHIVNÍ ČÍSLO EG.D:
DRUH DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE	
NÁZEV DOKUMENTU	TECHNICKÉ SPECIFIKACE ELVAC	LIST / CELKEM: 1 / 2

## 1. Předmět dodávky

### Předmětem dodávky je:

- Dodávka zařízení a práce v počtu a provedení dle bodu 2
- Komunikace RTU7 MC s ŘS – nastavení, uvedení do provozu

### Předmětem dodávky není:

- Osazení přístrojů do rozváděče
- Připojení přístrojů
- Propojení ochrany a ŘS

## 2. Technická specifikace

Kód zboží: 801414101025; popis: RTU7MC – montáž na DIN lištu

- 1 ks 221304803255 RTU7M RTU7M CASE-2,5 DIN B2,5N
- 1 ks 221304202020 RTU7M BUS-2N
- 1 ks 221390550017 RTU7M FW-EDAC
- 1 ks 221310550160 RTU7M PWRI-275DH
- 1 ks 221312550411 RTU7M COMIO-PC3R-LTE
- 2 ks 182812100300 LTE, UMTS, GSM anténa magnetická 5dBi, 2xSMA(m), 2x5m RG58

**Č. nabídky od f. ELVAC je NA/2024/1736**