

Zadavatel:
E.ON Distribuce, a.s.
se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
IČO: 280 85 400

Veřejná zakázka:
„TR České Budějovice střed – kabel VVN“

Evidenční číslo VZ: 647099

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1
dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

E.ON Distribuce, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 10.10.2016 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám (ke kvalifikační dokumentaci).

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

Podotázka č. 1:

Ve formulářích pro referenční zakázky požadujete uvést, zda byla provedena zkouška zvýšeným napětím a plášťová zkouška. Zkoušku zvýšeným napětím požadujete, aby byla provedena napětím 160 kV.

Dle IEC 60840 se zkouška zvýšeným napětím provádí vždy po výrobě (160 kV) a lze tuto zkoušku provést i po montáži, ale napětím 128 kV.

Máte tedy na mysli zkoušku kusovou, tzn. po dokončení výroby nebo zkoušku po dokončení montáží?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravuje a doplňuje Kvalifikační dokumentaci sektorového zadavatele takto:

- **původní znění uvedené čl. 9. „Technické kvalifikační předpoklady“ bod. 9.1.1. se ruší a nahrazuje se novým platným zněním**

9.1.1. minimálně 3 realizované dodávky obdobného jednožilového kabelu 110 kV v celkové délce min. 3000 m pro každou z nich, kde součástí dodávky byly i kabelové spojky a kabelové koncovky, u každé z těchto dodávek musela být realizována plášťová zkouška ss napětím a zkouška po montáži zvýšeným napětím 2U₀ a vyšším tj. zkouška zvýšeným napětím v min. výši 125 kV popř. vyšším napětím, které uchazeč realizoval v posledních 3 letech u zadavatele působícího na území Evropské unie.

Dále zadavatel provedl úpravu předmětu plnění v čl. 3.1. kvalifikační dokumentace.

Zadavatel na základě výše uvedeného ruší původní přílohu kvalifikační dokumentace - viz Příloha č. 2 - „Formulář pro uvedení referenčních dodávek“ a nahrazuje ji novou platnou přílohou, kterou zadavatel dokládá přílohou těchto dodatečných informací, a která se tímto stává nedílnou součástí kvalifikační dokumentace.

Podotázka č. 2:

Rokem realizace dodávek myslíte rok, kdy byla zahájena dodávka nebo dokončená montáž?
Od dodávky materiálu po dokončení montáží můžou klidně uběhnout dva nebo i tři roky.

Odpověď zadavatele:

Rokem realizace dodávek zadavatel myslí rok, kdy byla dokončena pokládka kabelu, který jste dodávali, na kterém byla provedena montáž spojek a koncovek a byla realizována plášťová zkouška ss napětím a po montáži zkouška zvýšeným napětím 125 kV popř. vyšším napětím.

V důsledku žádosti uchazeče o dodatečné informace rozhodl zadavatel o změně kvalifikační dokumentace a její Přílohy č. 2 Formulář pro uvedení referenčních dodávek. V příloze těchto dodatečných informací předává zadavatel zájemci pro jeho další postup v řízení platnou revizi Kvalifikační dokumentace a Přílohy č. 2 Formulář pro uvedení referenčních dodávek.

Zadavatel oznamuje, že v souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných informací prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast, a to do 21.11.2016 do 11:00.

Změny budou rovněž uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Opravného oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Přílohy: Příloha č. 1 – Kvalifikační dokumentace

Příloha č. 2 – Příloha č. 2 Formulář pro uvedení referenčních dodávek

V Českých Budějovicích dne 14.10. 2016

E.ON Distribuce, a.s.