



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Dolní Vltava
Grafická 36
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5
č.ú.: 31632051/0100

PROFI EMG s.r.o.
Lenka Kobzíkova
Pod Krejčárkem 975
130 00 Praha 3

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
4-18-007/SPR / 4.10.2018

NAŠE ZNAČKA/ČÍSLO SPISU
68626/2018-242/Má/ SP-2018/13151

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Lucie Marušáková / 230
marusakova.lucie@pvl.cz

DATUM
18.12.2018

Výměna vedení V1310/1311 - I. stanovisko správce povodí a II. vyjádření účastníka řízení

K.ú.: Mírovka, Vysoká u Havlíčkova Brodu, Šlapanov, Šachotín, Brzkov, Česká Jablonná, Olešenka, Buková u Nížkova, Nížkov, Rosička, Sázava u Žďáru nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Budeč u Žďáru nad Sázavou, Město Žďár

Obec: Havlíčkův Brod, Vysoká, Šlapanov, Brzkov, Přibyslav, Olešenka, Nížkov, Rosička, Sázava, Hamry nad Sázavou, Budeč, Žďár nad Sázavou

Vodoprávní úřad: Havlíčkův Brod, Jihlava, Žďár nad Sázavou

Kraj: Vysočina

Č.h.p.: 1-09-01-0070-0-00, -0090-0-00, -0120-0-00, -0200-0-00, -0500-0-00, -0640-0-00, -0650-0-00, -0660-0-00, -0670-0-00, -0680-0-00, -0690-0-00

VÚ povrchových vod: DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nížkovský potok
DVL_0130 Nížkovský potok od pramene po ústí do toku Sázava
DVL_0190 Sázava od toku Nížkovský potok po tok Šlapanka
DVL_0200 Šlapanka od pramene po Zlatý potok
DVL_0230 Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Šlapanka a Šlapanka po ústí do toku Sázava

VÚ podzemních vod: 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy

V zastoupení investora stavby, kterým je společnost ČEZ Distribuce, a.s., jste nám dopisem ze dne 27.8.2018 předložili ke stanovisku situaci stavby „Nový Knín, v.v. NN pro p.č. 974/2“ (číslo stavby IV-12-6023178).

V rámci stavby bude provedena výměna vedení 2x110 kV V1313/1311, která bude spočívat v demontáži stávajících vodičů a podpěrných bodů – stožárů vč. základů a jejich nahrazení novými v délce poloviny trasy vedení a instalace nového zemního lana v celé délce vedení. Min. výška vodičů nad terénem je 6,0 m. V úseku stožáru č. 73 – TR Žďár nad Sázavou bude provedena demontáž fázových vodičů a zemního lana, demolice stávajících ocelových příhradových stožárů a jejich nahrazení novými příhradovými stožáry. Délka trasy výměny vedení stožár č. 73 – TR Žďár nad Sázavou je 15,7 km. V úseku KZL TR Mírovka – stožár č. 73 bude provedena výměna stávajícího zemního lana po špičkách stožárů. Délka trasy výměny KZL TR Mírovka je 32,0 km.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Trasa vedení kříží významné vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik:

- Šlapanka (IDVT 10100122),
VVT Šlapanka má stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny záplavového území v úseku ř.km 0,000 - 39,900 Krajským úřadem Kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství č.j. KUJI 63662/2008 ze dne 2.9.2008. Stožáry, kde bude provedena výměna stávajícího zemního lana, jsou situovány mimo záplavové území.

Trasa vedení kříží následující drobné vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik:

- bezejmenný LBP Sázavy (IDVT 10279712),
- bezejmenný LBP Sázavy (IDVT 10247978),
- LBP č. 23 LBP č. 22 nad Špinarovým rybníkem (IDVT 10269642),
- bezejmenný IDVT 10264354 a IDVT 12000672,
- Olešenský potok, č. 2 (IDVT 10271912) a jeho bezejmenný přítok IDVT 10244806,
- Jablonský potok (IDVT 10244763),
- Bijavický potok (IDVT 10253663),
- Pozovický potok (IDVT 10256841),
- PBP č. 7 Květnovského potoka od Květnova (IDVT 10238976),
- na čtyřech místech Květnovský potok (IDVT 10267366),
- LBP Šlapanky od Vysoké, č.9 (IDVT 10266576),
- LBP Šlapanky v ř. km 4,372 (IDVT10277416).

Trasa vedení kříží další drobné vodní toky:

- Šabrava (IDVT 10272868) ve správě společnosti ŽĐAS a.s.,
- levostranný přítok Šabravy č. 05 (IDVT 10276150) ve správě společnosti ŽĐAS a.s.,
- bezejmenné přítoky Šabravy IDVT 10252212 + IDVT 10250871 ve správě společnosti ŽĐAS a.s.,
- bezejmenný IDVT 10256838 ve správě Lesů ČR, státní podnik,
- Nižkovský potok (Podešínský p.) IDVT 10239008 ve správě Lesů ČR, státní podnik,
- bezejmenný PBP Šlapanky v ř. km 13,495 (IDVT 10268958) ve správě Obce Šlapanov,

Trasa vedení kříží další linie zaevidované v Centrální evidenci vodních toků:

- IDVT 10268893 vodní recipient mimo vodní tok, u kterého se správa neurčuje,

Dle předloženého seznamu dotčených pozemků bude stavba probíhat mimo pozemky, se kterými má Povodí Vltavy, státní podnik, právo hospodařit.

Stavba bude probíhat v ochranném pásmu vodních zdrojů obce Olešenka a Šlapanov,

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_2120 Sázava od hráze rybníka Velké Dářko po Nižkovský potok, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako střední stav, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0130 Nižkovský potok od pramene po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý stav a ekologický stav jako střední stav, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0190 Sázava od toku Nižkovský potok po tok Šlapanka, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý stav a ekologický stav jako střední stav, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0200 Šlapanka od pramene po Zlatý potok, jehož chemický stav je hodnocen jako dobrý stav a ekologický stav jako střední stav, ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0230 Zlatý potok od toku Mlýnský potok po ústí do toku Šlapanka a Šlapanka po ústí do toku Sázava, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého stavu a ekologický stav jako zničený stav, a ve vodním útvaru



podzemních vod 65200 Krystalinikum v povodí Sázavy, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující,

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:
1. Při stavbě je nutno zajistit, aby nedošlo ke znečištění toku a břehů výkopovým ani dalším materiálem nebo ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Prováděnými pracemi nesmí být ohrožena kvalita povrchové ani podzemní vody. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
 2. Při úpravách vedení bude dodržena norma ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Pokud to bude z technického a majetkového hlediska (z hlediska souhlasu vlastníků pozemků) možné, základy přemísťovaných sloupů budou umístěny min. 6 m od břehových hran toků.
 3. Záměr je třeba projednat i s ostatními správci vodních toků v trase vedení.
 4. O povolení případného kácení břehových porostů v místech křížení s vodními toky požádá zhotovitel stavby na příslušný MěÚ, odbor ŽP. Na tocích v naší správě bude kácení provedeno ve spolupráci s Povodím Vltavy, státní podnik.
 5. Pozemky dotčené stavbou (zařízení staveniště, provádění stavby) budou uvedeny do stavu, který odpovídá jejich dnešnímu způsobu využívání.
 6. Případný další stupeň PD nám bude předložen k vyjádření.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce výše uvedených vodních toků vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předloženému záměru jako účastník předmětného řízení následující


v y j á d ř e n í:

Souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění dále uvedených podmínek:




7. Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryt vodních toků (VT). Neskladovat v místech soustředěného odtoku povrchových vod ani v záplavovém území Šlapanky. V případě jeho splavení koryto VT ihned vyčistit.
8. Stavební technika bude přejíždět koryta vodních toků pouze na místech k tomu určených - mostky, propustky. Nebude docházet k vjíždění techniky do koryta nebo k poškozování břehů vodních toků.
9. Stavební technika bude parkovat mimo údolní nivu a nebude tankována v údolní nivě ani v blízkosti koryta VT.
10. Zahájení a ukončení stavby nám bude včas oznámeno na naše pracoviště v Havlíčkově Brodě, úsekovi technici: Josef Neubauer, mob. 724 505 318 (Šlapanka) a Petr Tichý (ostatní drobné vodní toky), mob. 723 800 223 a budeme přizváni ke všem jednáním týkajících se našich zájmů.
11. Povodí Vltavy, státní podnik, správce výše citovaných VT, neodpovídá za případné škody vzniklé na vybudované stavbě v důsledku činnosti vody.
12. Investor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na vodních tocích a to jak v průběhu výstavby, tak i při jejím provozování.

Bez přílohy.


Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod

Co: ZDV PS 7
spis


Povodí Vltavy,
státní podnik
závod Dolní Vltava 18
Grafická 36, 150 21 Praha 5

