



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR DOPRAVY

ŽÍŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.: 4-18-007/SPR

Ze dne: 04.10.2018

Naše č.j.: OD/1306/18/LK

Vyřizuje: Ing. Koubek

Tel.: 566 688 301

E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Datum: 05.10.2018

PROFI EMG s.r.o.
Pracoviště Praha
Pod Krejčárkem 975
130 00 Praha 3

Závazné stanovisko

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci

1020002081 V1310/1311 – výměna vedení,

k.ú. Buková u Nížkova, Nížkov, Rosička, Sázava u Žďáru nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Budeč u Žďáru nad Sázavou, Město Žďár; investor E.ON Česká republika s.r.o.

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle § 40 odst. 5 písm. b) ve věcech místních komunikací a podle § 40 odst. 4 písm. d), kdy uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává ke shora uvedenému záměru

ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

K umístění stavby:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy ke stavbě dle předložené dokumentace nemá připomínky.

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na komunikaci a jejích součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2. Přechodné dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.

3. O povolení uzavírky silnice (částečné či úplné) dodavatel prací požádá náš odbor dopravy min. 30 dnů před dnem plánované uzavírky silnice.

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu!

Připomínáme, že příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je příslušná obec a příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnice I. třídy je Krajský úřad kraje Vysočina - odbor dopravy a silničního hospodářství.

Odůvodnění:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel žádost od projektanta PROFÍ EMG s.r.o., Pod Krejčárkem 975, 130 00 Praha 3 o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „1020002081 V1310/1311 – výměna vedení“, k.ú. Buková u Nížkova, Nížkov, Rosička, Sázava u Žďáru nad Sázavou, Hamry nad Sázavou, Budeč u Žďáru nad Sázavou, Město Žďár; investor E.ON Česká republika s.r.o.

V úseku st. č. 73 – TR Žďár n.S. bude provedena demontáž fázových vodičů a zemnicího lano, demolice stávajících vyžilých ocelových, příhradových stožárů typu „Soudek“ pro vedení 2x110 kV, a jejich nahrazení novými příhradovými stožáry stejného typu s obdobnými rozměry dle typizované směrnice E.ON Česká republika pro vedení 2x11 kV. Všechny lomové body trasy budou zachovány. Nové stožáry budou umístěny ve stávajících stožárových místech, popř. z důvodu dodržení normových vzdáleností vedení od terénu a křižovaných objektů a zatížení na konstrukce v úsecích s námrazovou oblastí s vysokým zatížením bude provedeno nové rozmístění stožárů v přímé trase se zachováním směru vedení. Přerozmístěním stožárů (přidání nových stožárů, zvýšení celkového počtu) mezi lomovými body lze předpokládat v úsecích st. č. 83 – 123 a 128 – 141. V trase budou instalovány nové fázové vodiče a zemnicí lano vč. jejich zavěšení. Min. výška vodičů nad terénem je 6 m.

Správní orgán posoudil předložené podklady a stanovil standardní podmínky pro umístění i samotnou realizaci stavby tak, aby stanovisko bylo v souladu s veřejným zájmem, zejm. s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Poučení:

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného správního orgánu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy

Na vědomí: MěÚ Žďár n.S. – odbor stavební

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 111

FAX
+420 566 621 012

E-MAIL
lubos.koubek@zdams.cz

URL
<http://www.zdams.cz>

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **103009_005165** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 612441965 byla systémem přenesena dne 05.10.2018 v 14:34:00. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 09.10.2018 v 17:40:39. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou nebo pečeti založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Údaje o zaručené elektronické značce nebo pečeti: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **2D 99 EA**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **08.10.2018 11:18:43**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CC 45**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Žďár nad Sázavou

Adresa: Žižkova 227/1, 59101 Žďár nad Sázavou, CZ

ID datové schránky: ybxb3sz

Typ uživatele: Nežjištěno

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Praha 3

Česká pošta, s.p. dne 09.10.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

DAGMAR VÍTOVCOVÁ

Otisk úředního razítka:



112022440-50913-181009174029

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

