


5	4	Spojovací materiál M12x40	2982336					
4	1	Zemní můstek	060501.01				850	
3	1	Dvojité oko příme	231 400	120	63,1	0,78	75	
2	1	Závěsný kloub	235 118.4	160	84,2	1,90	75	
1	1	Nosná svorka spirálová	LTA149180/7lis					
Por. číslo	Počet	Název	JK-výkres	Zaručená únosnost [kN]	Dovolené zatížení [kN]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]	
Změna	c		Datum		Vykonat	 EDWIN PROJEKTY ELEKTRICKÝCH VEDENÍ BOHEMIA Okružní 876/19b, 638 00 Brno tel. 00420-548523819 e-mail: edwin-bohemia@volny.cz		
	b							
	a							
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	Schválil:					
Ing. Kubinec		Ing. Kubinec	Ing. Sersen					
ASLH-D(S)bb 2 x 24 SMF G.657.A1 (AL4/A20SA 74/42 - 10,5)							Mírka	1:10
							Format	A4
							Datum	02.2015
							Účel	
Upevnění KZL na nosný stožár U							Archivní číslo	ED 15-4-1689