

EDWIN BOHEMIA, s.r.o.

Okružní 876/19b

638 00 Brno

Česká republika

VÁŠ DOPIS ZN
16/MM/0303ČÍSLO JEDNACI
LCR952/005351/2016SPISOVÁ ZNAČKA
LČR001533/2017DATUM
5.1.2017VYŘIZUJE
Mahelová AlenaTELEFON
956 952 242GSM
724 614 030

FAX

E-MAIL
mahelova.ost52@lesycr.cz**Žádost o vyjádření k plánované stavbě: V 5522 – Výměna vedení 110 kV , kraj Vysočina**

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje (dále jen LČR,s.p.), obdržely žádost o vyjádření k plánované výše uvedené stavbě v katastrálním území Babice u Lesonic, Cidlina na Moravě, Dyjice, Loukovice, Nová Říše, Šebkovice, Milatice, Zdeňkov, Želetava, Vystrčenovice, Zvolenovice, Dolní Vilímeč, Jindřichovice na Moravě, Krasonice, Popovice nad Rokytnou, Telč, Dolní Lažany. V současné době je vedení provedeno fázovými vodiči a použity jsou stožáry typu Sedlák. Budou nahrazeny novými stožáry typu Soudek. V celém úseku bude instalováno 48 vláknové kombinované zemnicí lano. Délka rekonstruovaného území je cca 32,9 km. Vzdálenost od krajního vodiče vedení 110 kV je dle zákona 458/2000 Sb. 12 m.

Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, správce vodního toku: Šebkovický potok, ČHP: 4-16-03-006, IDVT: 10205807 u něchož dojde ke křížení v ř. km 3,830 a ř. km 4,700, dále PP Prokopky v ř. km 48,6 (ČHP 4-14-02-012, IDVT 10190425), kde dojde ke křížení v ř. km 1,2 a vodního toku Prokopka (ČHP 4-14-02-017, IDVT 10200247), kde dojde ke křížení v ř. km 7,720, souhlasí s plánovanou stavbou za dodržení následujících podmínek:

- nové ocelové stožáry budou umístěny v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodního toku; v případě souběhu el. vedení bude toto vedení vedeno v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany toku
- během stavby nesmí dojít k znečištění toku a to zejména ropnými produkty, použitá stavební mechanizace bude obsahovat olejové náplně biologicky odbouratelné
- materiály a výkopky nesmí být ukládány do průtočného profilu toku, budou ukládány v min. vzdálenosti 6 m od břehové hrany vodoteče a budou zabezpečeny proti smyvu
- bude dodržena ČSN 75 21 30 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, poz. komunikacemi a vedeními
- musí být zabezpečena ochrana břehových porostů, případné kácení břehového porostu bude s námi předem projednáno, kácení podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ DYJE

Jezuitská 14/13, Brno - město, 602 00 Brno, tel. +420 956952111, fax +420 542513214, ost52@lesy-cr.cz, ID DS: e8jcfstn

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Hopjan
vedoucí správy toků
oblast povodí Dyje

v zastoupení Antonín Ryček

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Dyje
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno