

**Zadavatel:**

**E.ON Distribuce, a.s.**

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice  
IČO: 280 85 400

**SYSTÉM KVALIFIKACE:**

„Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN“

Evidenční číslo VVZ: Z2020-037003

**VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 4 SYSTÉMU KVALIFIKACE**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

s odkazem na předchozí Vysvětlení a doplnění č.3 systému kvalifikace „Dodávky ocelových konstrukcí pro venkovní vedení VN, NN“ vznášíme dotaz: u konkrétně jakých konstrukcí bude povinnost doložit kladné odborné stanovisko AOPK ČR? Je možné blíže specifikovat?

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí, k dotazu dodavatele následující:

Vybraný dodavatel, bude v rámci součinnosti před podpisem smlouvy na vlastní dodávku předmětu této veřejné zakázky povinen u vybraných konstrukcí doložit kladné odborné stanovisko na prokazatelnou bezpečnost vůči živočichům, speciálně vůči volně žijícím ptákům, vystavené AOPK na výrobce a jím vyráběné a nabízené **konstrukce hlavních konzol VN, které budou zajišťovat upevnění vyregulovaných holých vodičů a jejich šablon**, propojujících navazující kotevní úseky nebo napájecí vedení se zařízením na podpěrných bodech s betonovými sloupy (např. konzoly Pařát, odbočné, pod svislé odpínače). Dále na **konstrukce, které jsou určeny výhradně pro ochranu ptactva** (zábrany, kryty, tyče dosedací).

Povinnost se nebude vztahovat na konstrukce pomocné (nosníky a praporce podpěrných izolátorů) a objímky.

Typy posuzovaných konzol, pro které bude stanovisko AOPK vyžadováno, naleznete na webových stránkách <https://www.ochranaprirody.cz/metodicka-podpora/stanoviska-k-bezpecnosti-elektrickeho-vedeni/>.

V Brně dne 2. 12. 2020

---

**E.ON Distribuce, a.s.**

Ing. Eliška Hallová  
manažer veřejných zakázek