

**Zadavatel:**

**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

**SYSTÉM KVALIFIKACE:**

„Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II“

Evidenční číslo VVZ: Z2020-037905

**VYSVĚTLENÍ Č. 4 SYSTÉMU KVALIFIKACE**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

dotaz k části 2.3.2 Technická kvalifikace, iii. Seznam techniků, osvědčení o odborné kvalifikaci, b) Svářeč.

Citace požadavku ZD:

Dodavatel musí mít pro plnění každé jedné kategorie (části veřejné zakázky) k dispozici nejméně 10 osob s odbornou kvalifikací ... . Pokud se účastník uchází o více částí VZ, je požadavek na minimální počet osob s odbornou kvalifikací "Svářeč" násoben počtem těchto částí VZ.

Vyjádření dodavatele:

Výrobce realizující výrobu ocelových konstrukcí a jejich uvádění na trh v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a norem ČSN EN 1090-1+A1 a ČSN EN 1090-2 musí zajistit, aby svářečský personál byl, mimo jiné, kvalifikován v rozsahu požadavků normy ČSN EN ISO 9606-1. Získání takové kvalifikace je na trhu běžně dostupné. Především z ekonomických důvodů si tedy výrobce udržuje potřebný počet kvalifikovaných svářečů operativně a to zejména s ohledem na smluvně zajištěnou zakázkovou náplň.

Dotaz:

Je možné, aby dodavatel žadající o zařazení do Systému kvalifikace pro obě části veřejné zakázky (VZ), předložil seznam osob s odbornou kvalifikací "Svářeč" v požadovaném minimálním počtu 10 osob bez násobení počtem těchto částí VZ? Zároveň by dodavatel předložil Čestné prohlášení, že v případě úspěchu v této veřejné zakázce, bude před vlastní realizací předmětu této veřejné zakázky disponovat nejméně 10 různými osobami s odbornou kvalifikací pro každou část VZ ve které bude úspěšný.

Děkuji za odpověď.

**Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí, k dotazu dodavatele následující:

Zadavatel upravuje své požadavky na počet techniků: „Svářečů“ a upravuje tak znění v dokumentu: Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II, Zvláštní část,

2.3.2 Technická kvalifikace, bod iii Seznam techniků, osvědčení o odborné kvalifikaci,  
následujícím způsobem:

**Původní znění:**

**„b) Svářeč**

Dodavatel musí mít pro plnění každé jedné kategorie (části veřejné zakázky) k dispozici nejméně 10 osob s odbornou kvalifikací, kde limit pro splnění kvalifikace každého pracovníka je stanoven takto:

Zadavatel požaduje, aby pracovníci podílející se na svařování stožárových konstrukcí, které jsou předmětem veřejné zakázky, disponovali příslušnými svářečskými zkouškami dle ČSN EN 1090-1,2. Za tímto účelem dodavatel předloží svářečská oprávnění dle ČSN EN ISO 9606-1 nebo ČSN EN 287-1.

Pozn. Pokud se účastník uchází o více částí VZ (žádá o zařazení do více kategorií systému kvalifikace), je požadavek na minimální počet osob s odbornou kvalifikací „Svářeč“ násoben počtem těchto částí VZ (tedy 1 část = 10 svářečů, 2 části = 20 svářečů). V takovém případě musí splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prokázat pro různé části VZ různými osobami.“

**Nové znění:**

**„b) Svářeč**

Dodavatel musí mít pro plnění k dispozici nejméně 10 osob s odbornou kvalifikací, kde limit pro splnění kvalifikace každého pracovníka je stanoven takto:

Zadavatel požaduje, aby pracovníci podílející se na svařování stožárových konstrukcí, které jsou předmětem veřejné zakázky, disponovali příslušnými svářečskými zkouškami dle ČSN EN 1090-1,2. Za tímto účelem dodavatel předloží svářečská oprávnění dle ČSN EN ISO 9606-1 nebo ČSN EN 287-1.“

Zadavatel současně zveřejňuje nový dokument: **Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II**, verze 2, jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu, změna provedena na str. 26.

Zadavatel současně upravuje předmětný požadavek v příloze č. 5 Seznam techniků, dokumentu „Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II“. Tento upravený dokument je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.

Zadavatel současně z vlastního podmětu informuje, že od 1. 1. 2021 došlo ke změně názvu zadavatele z E.ON Distribuce, a.s. na EG.D, a.s. Dále došlo ke změně sídla zadavatele. Původní sídlo zadavatele bylo na adrese: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, nové sídlo zadavatele: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. Zadavatel byl veden u Krajského soudu v Českých Budějovicích, Spisová značka B 1772. Nově je veden Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8477.

Dále zadavatel informuje, že došlo také ke změně e-mailové adresy, na které může dodavatel žádat o vysvětlení z původní adresy [ezak@eon.cz](mailto:ezak@eon.cz) na e-mailovou adresu [ezak@egd.cz](mailto:ezak@egd.cz). Změna je provedena v části Žádost dodavatele o vysvětlení dokumentu **Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II**.

Pro jistotu zadavatel dodává, že dotazy zaslané na e-mailovou adresu [ezak@eon.cz](mailto:ezak@eon.cz) jsou automaticky přeposílány i na [ezak@egd.cz](mailto:ezak@egd.cz).

Přílohy:

Příloha č. 1: Systém kvalifikace - Dodávky stožárových příhradových konstrukcí (mřížové stožáry) II

Příloha č. 2: Příloha č. 5 Seznam techniků

**EG.D, a.s.**