

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Dodávky vodičů venkovního elektrického vedení – Lana typů ALFe a AL3“

Evidenční číslo VVZ: Z2021-035030

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 1 SYSTÉMU KVALIFIKACE

Dotaz č. 1:

Dobrý deň,

Prosím vás chcel by som sa opýtať na referencie pre kvalifikáciu :

https://ezak.eon.cz/dns_display_37.html

-pre časť B je uvedené ,že :

- dodávka minimálne 1 000 000 m hliníkových lan s ocelovou dušou (ALFe) odpovídající dle PNE 34 7509 (EN 50182) pro jmenovité napětí sítě min. Un 3~63,5/110 kV, max. 220 kV Al drátů na FeZn mazaném jádře (duši) dle ČSN EN 50189 z ocelových drátů vyrobených a zkoušených dle ČSN IEC 889 (EN 60889),

Napr. lano 362-AL1/59-ST1A podľa našej súčasnej rámcovej dohody (príloha: vystrihnutá strana č.17-18) spadá do tejto kategórie VN a VVN a však naši súčasný veľký odberatelia preferujú toto lano skôr na 400 kV vedenia (sme len výrobcovia nezisťujeme na aké napätia koncový zákazník dané kupované lano používa)

Je možné tieto referencie akceptovať?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, k dotazu dodavatele následující: Uvedené lano 362-AL1/59-ST1A je obsahem PNE 34 7509 (EN 50182) a je určeno i pro požadovanou napěťovou hladinu. Zadavatel sděluje, že je možné tuto referenci akceptovat, ale zároveň upozorňuje na ostatní uvedené požadavky v článku 3.4 Technická kvalifikace, které musí být splněny.

V Brně dne 22. 10. 2021

EG.D, a.s.

Ing. Eliška Hallová, manažer veřejných zakázek