

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“

Evidenční číslo VVZ: Z2020-008789

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 15 SYSTÉMU KVALIFIKACE

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu

Zadavatel zveřejňuje aktualizované podmínky systému kvalifikace.

- a) Jednou z nových podmínek je mimo jiné úprava povinnosti dokládání aktualizovaných dokladů. Zadavatel nyní aktualizaci nepožaduje v dvouletém cyklu, **aktualizace bude provedena na Výzvu zadavatele před plánovaným zveřejněním veřejné zakázky** (zadavatel bude dodavatele v předstihu informovat). Pokud by zadavatel zadával více zakázek v průběhu jednoho roku bude tuto aktualizaci posuzovat individuálně, vždy však bude dodavatele v předstihu informovat.
- b) Druhou a to zásadní úpravou je **rozšíření požadavků technické kvalifikace části B - Rekonstrukce rozvoden** o podmínky pro práce na kabelovém vedení 110 kV.

Touto změnou zadavatel doplňuje požadavky ve všech částech (i-iii) technické kvalifikace (referenční zakázky, seznam techniků nebo technických útvarů a technické vybavení a mechanizační prostředky).

Všechny tyto změny ponechal zadavatel formou revize jak v hlavním dokumentu, tak ve změnách přílohách. Přílohy, které nyní zadavatel nezveřejňuje, nebyly aktualizovány (nedošlo u nich ke změně).

Součástí tohoto Vysvětlení zašle zadavatel všem kvalifikovaným dodavatelům v části B Rekonstrukce Rozvoden Výzvu na aktualizaci svých dodaných dokladů a to v návaznosti na výše uvedené (ad a) i b)).

Dodavatel, který se kvalifikoval do části B Rekonstrukce rozvoden **po datu 1. 1. 2021 není povinen aktualizovat své dokumenty** v návaznosti na ad a), nedošlo-li u něj ke změně rozhodných údajů, ale zašle zadavateli dokumenty k prokázání části b) viz. výzva prostřednictvím funkcionality EZAK Individuální komunikace a to do 26. 11. 2021

Příloha č. 1: Systém kvalifikace EGD_Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden_verze_3

Příloha č.2: Výzva kvalifikovaným dodavatelům – rozeslána individuálně

Aktualizované Přílohy 3, 4b, 5b, 6b.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že dodavatelé zařízení do části A Výměna vedení nyní nic nedokládají, pouze se s aktualizovanými podmínkami seznámí.

V Brně