

Zadavatel:**EG.D, a.s.**

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Odpojovače VVN“

Evidenční číslo VVZ: Z2021-037270

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 1 SYSTÉMU KVALIFIKACE

Zadavatel upravuje a doplňuje Systém kvalifikace (dále také SK) pro dotčenou sektorovou veřejnou zakázku takto:

A. Původní ustanovení uvedené v článku 2.4. Technická kvalifikace části „Referenční zakázky“ ve znění**Referenční zakázky**

Dodavatel prokáže splnění této technické kvalifikace, pokud z předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že realizoval **za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace**/přede dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK významné dodávky, a to v rozsahu:

- minimálně 30 kusů horizontálních odpojovačů VVN a 30 kusů pantografových odpojovačů VVN (lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek), které dodavatel realizoval v posledních 3 letech, kde veškeré parametry dodávky musely vyhovovat normám platným v EU.
Min. technické parametry referenční dodávky:

Konstrukční provedení	Horizontální (bez rozlišení uspořádání pólů) a pantografový (bez rozlišení uspořádání pólů)
Jmenovité napětí sítě	123 kV
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý krátkodobý proud	≥ 25 kA
Jmenovitý proud	≥ 2 kA
Pohon	elektromotorický

se ruší a nahrazuje se novým platným následujícím zněním

Referenční zakázky

Dodavatel prokáže splnění této technické kvalifikace, pokud z předložených dokladů bude bez pochybností vyplývat, že realizoval **za poslední 3 roky před podáním žádosti o zařazení do Systému kvalifikace**/přede dnem zaslání Výzvy Zadavatele k aktualizaci dokladů v Systému kvalifikace prostřednictvím E-ZAK významné dodávky, a to v rozsahu:

- minimálně 30 kusů horizontálních odpojovačů VVN a **20 kusů** pantografových odpojovačů VVN (lze prokázat prostřednictvím jedné či více referenčních zakázek), které dodavatel realizoval v posledních 3 letech, kde veškeré parametry dodávky musely vyhovovat normám platným v EU.

Min. technické parametry referenční dodávky:

Konstrukční provedení	Horizontální (bez rozlišení uspořádání pólů) a pantografový (bez rozlišení uspořádání pólů)
Jmenovité napětí sítě	123 kV
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovitý krátkodobý proud	≥ 25 kA
Jmenovitý proud	≥ 2 kA
Pohon	elektromotorický

Přílohy:

Příloha č. 4 – Významné dodávky, reference