

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“

Evidenční číslo VVZ: Z2020-008789

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 19 SYSTÉMU KVALIFIKACE

Dotaz:

V důsledku odpovědi zadavatele na dotaz dodavatele, že nelze předložit referenční zakázku o napěťové hladině vyšší než 110 kV, dodavatel žádá o vysvětlení, proč zadavatel nepovažuje za stejně kvalifikovaného dodavatele, který má prokazatelné a bohaté zkušenosti s pokládkou kabelového vedení včetně montáže kabelových koncovek, konektorů a spojek (kabelových armatur) v rámci připojení tohoto kabelového vedení v délce mnohonásobně převyšující požadovaných 500 m, a to bez ohledu na to, zda se jednalo či nejednalo o zakázku o napěťové hladině 110 kV nebo vyšší než 110 kV? Požadavek bezprostředně souvisí s pokládkou kabelu a zde přeci není žádný rozdíl, zda se pokládá kabel v rámci zakázky o napěťové hladině 110 kV, nebo o napěťové hladině 220 kV, nebo o napěťové hladině ještě vyšší. Dodavatel si zde dovoluje nesouhlasit se závěrem zadavatele, že se jedná o jiné plnění. V čem? Dodavatel zde doplňuje, že požadavek na stanovenou pokládku kabelového vedení 110 kV v rámci nejen ČR, ale taktéž i na relevantním evropském trhu splňuje jen velmi omezený okruh dodavatelů, tudíž zadavatel tímto požadavkem zcela nepřiměřeně omezuje okruh potencionálních dodavatelů, ačkoli to nemá vůbec žádnou oporu v předmětu plnění zakázky. Zadavatel tímto nepřiměřeným a neodůvodnitelným požadavkem dokonce zamezuje další účasti v systému kvalifikace dodavatelům, které již za kvalifikované považuje. Dodavatel si zde dovoluje odkázat na znění § 166 odst. 1 ZZVZ a zejména na komentář k tomu ustanovení: „Vedení (provozování) systému kvalifikace, který zadavatel zavedl postupem podle § 165, musí být založeno na objektivních pravidlech, která definují požadavky na zařazení dodavatelů do systému nebo vyřazení z něj. Uvedené zákonné pravidlo je pouze výslovným zdůrazněním zásady zákazu diskriminace a rovného zacházení dle § 6 pro oblast systému kvalifikace (DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, Milan a kol. § 166 [Vedení systému kvalifikace]. In: DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, Milan a kol. Zákon o zadávání veřejných zakázek. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 898.)“, z čehož jednoznačně vyplývá, že zadavatelé jsou povinni i v rámci systému kvalifikace dodržovat základní zásady stanovené v § 6 ZZVZ a zejména nedopustit se zákazu diskriminace.

Odpověď:

1) Zadavatel přehodnotil požadavek dodavatele a **připouští předložení referenční zakázky o napěťové hladině 110 kV nebo vyšší než 110 kV.**

Nová textace tedy je: Dokument - Systém kvalifikace EGD_Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden_verze_3, V. Zvláštní pravidla pro kategorii: Část B – Rekonstrukce rozvoden, 2.3.2 Technická kvalifikace:

c) Reference č. 3 - alespoň 2 významné zakázky, jejímž předmětem byla realizace a pokládka kabelového vedení 110 kV nebo vyšší než 110 kV včetně montáže kabelových koncovek, konektorů a spojek (kabelových armatur) v rámci připojení tohoto kabelového vedení a to v min. délce 500 m (myšlena délka každé z fází) u každé referenční zakázky. Minimálně jedna z těchto zakázek musí být realizovaná mimo rozvodnu v zastavěném území alespoň v polovině své délky.

A dále:

ii. Seznam techniků nebo technických útvarů

- e) Montér pro pokládku kabelů 110kV nebo vyšší než 110 kV – Alespoň 3 osoby splňující každá níže uvedené požadavky:
- splňující kvalifikaci min. § 6 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v energetice (doložena kopie dokladu)
 - referenční zakázky: zkušenost alespoň s jednou zakázkou, jejímž předmětem byla realizace a pokládka kabelového vedení 110 kV nebo vyšší než 110 kV včetně montáže kabelových koncovek, konektorů a spojek (kabelových armatur) v rámci připojení tohoto kabelového vedení a to v min. délce 500 m (myšlena délka každé z fází) u každé referenční zakázky

Zadavatel nebude nyní vydávat opravený dokument ani Přílohy.

V Brně