

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Dodávky výkonových třífázových olejových transformátorů 110/23 kV“

Evidenční číslo VVZ: Z2022-006827

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 2 SYSTÉMU KVALIFIKACE

DOTAZ 1:

Vážený zadavateli,

V části "II. Podmínky účasti v Systému kvalifikace" v kapitole "2.4 Technická kvalifikace" v odstavci "i. Referenční zakázky" je mimo jiné uveden požadavek zadavatele:

"Zadavatel pro prokázání tohoto kritéria připouští toleranci jmenovitého převodu na primární straně v rozmezí 110 až 115 kV a na sekundární straně v rozmezí 20 až 23 kV, tj. i např. 115/20 kV."

Uvedené rozmezí napětí není v Evropě příliš obvyklé. Tímto bychom rádi vznesli dotaz, zda-li zadavatel bude akceptovat širší rozmezí 100-123kV pro prokázání technické kvalifikace?

Děkujeme předem za reakci.

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel upravuje podmínky systému kvalifikace v odst. 2.4 Technická kvalifikace – i. Referenční zakázky tak, že pro prokázání tohoto kritéria stanovil jmenovitý převod na primární straně v rozmezí 100 až 123 kV a na sekundární straně v rozmezí 20 až 23 kV, tj. i např. 115/20 kV.

Příloha:

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek