

Zadavatel:

EG.D, a.s.

se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

IČO: 280 85 400

Systém kvalifikace – Sekundární rozvaděče VN

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Vysvětlení zadávací dokumentace z podnětu dodavatele

Zadavatel shora uvedeného systému kvalifikace obdržel dne 18. 9. 2023 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

„V seznamu významných zakázek je pro všechny tři kategorie referenčních dodávek požadována napěťová hladina $U_r=25$ kV. Je možné doložit dodávky stejných zařízení, splňujících ČSN EN 62271-200, IAC A FL 20kA/1s, do elektrických sítí provozovaných na napěťové hladině $U_r = 24$ kV?“

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel připouští úpravu podmínek i pro napěťovou hladinu 24 kV a v souvislosti s touto změnou upravuje hlavní dokument Systém kvalifikace a přílohu č. 4 SK – Seznam významných zakázek.

V Českých Budějovicích

EG.D, a.s.

Ing. Eva Dvořáková

manažer veřejných zakázek