

Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice IČO: 280 85 400 SYSTÉM KVALIFIKACE: „Dodávka přijímačů hromadného dálkového ovládání tarifů a zátěže“ Evidenční číslo VVZ: Z2020-004252
--

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 1 SYSTÉMU KVALIFIKACE

Dotaz č. 1- 4:

Dobrý deň,

Chceli by sme vás požiadať o vysvetlenie technických dotazov z časti "Príloha_5_Technická specifikace vzorků HDO a parametry vzorků". Otázky sú v prílohe vyznačené oranžovým.

Technická specifikace – otázky

#	Název parametru	Požadavek zadavatele	Vzorek výrobce a odkaz do dokumentace	Splňuje požadavek zadavatele [ANO/NE]
Zkoušky metrologických a funkčních vlastností realizované v souladu s platnými EN normami				
33	ČSN 33 2000-4-443 ed. 3	Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím - doložit odkazem do dokumentace		[ANO/NE]
Otázka: Akceptuje E.on medzinárodnú normu IEC 60364-4-44:2007/AMD2:2018 namiesto uvedenej ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 ?				
Základní mechanické požadavky				
40	ČSN EN 60695-2-10 ed. 2	Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup. - doložit úspěšným protokolem ze zkoušky		[ANO/NE]
41	ČSN EN 60695-2-11 ed. 2	Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT) - doložit úspěšným protokolem ze zkoušky		[ANO/NE]
Otázka: Požadovaný protokol zo skúšky môže spraviť výrobca, alebo musí tretia strana ?				

Základní funkcionality				
48	další funkce	b) jednorázová časová funkce c) možnost vzájemného blokování funkcí výstupních relé AND, OR, NOT		[ANO/NE]
Otázka: Čo presne znamená "jednorázová časová funkce" ?				

Zároveň by sme sa chceli spýtať, či je v priebehu kvalifikácie možné stretnutie s vašimi technikmi, keďže nie všetko je možné obsiahnuť v uvedenej technickej špecifikácii a naši technici majú otázky. (samozrejme až sa situácia v Európe vráti do normálneho stavu).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, k dotazům dodavatele následující:

Odpověď na dotaz č.1

Zadavatel k akceptaci mezinárodní normě IEC 60364-4-44:2007/AMD2:2018 uvádí, že zadavatel akceptuje i mezinárodní normu IEC 60364-4-44:2007/AMD2:2018.

Odpověď na dotaz č.2

Zadavatel k protokolu ze zkoušky uvádí, že v systému kvalifikace pro danou sektorovou veřejnou zakázku není definováno, takže může i výrobce. Nestačí čestné prohlášení, ale musí být doloženo protokolem o zkoušce.

Odpověď na dotaz č.3

Zadavatel k jednorázové časové funkci uvádí, že jednorázová časová funkce je např. „Zpoždění“. V programu přijímače bude např. instrukce „Když po dobu 2 hodin nepřijmeš telegram, tak přejdi do časové smyčky“ nebo „ Po obnovení napájení nastav po dobu 3 hodin nízký tarif a potom přejdi do časové smyčky nebo přepínej dle přijatých telegramů“. Jde tedy o jednorázové určení nějakého časového intervalu.

Odpověď na dotaz č.4

Zadavatel k setkání s techniky uvádí, že setkání dodavatelů s techniky zadavatel umožní v písemně stanoveném termínu všem dodavatelům, a to pouze v případě, kdy dodavatel doručí žádost o zařazení do Systému kvalifikace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a současně také doručí vzorky ke kontrole na adresu uvedenou v Systému kvalifikace a zadavatel při kontrole dodaných vzorků zjistí nejasnosti či nedostatky v těchto předložených vzorcích přijímačů HDO.

V Brně dne 19. 3. 2020.

E.ON Distribuce, a.s.