

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Výměna vedení a rekonstrukce rozvoden“

Evidenční číslo VVZ: Z2020-008789

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 3 SYSTÉMU KVALIFIKACE

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění počtu významných zakázek, které požadujete předložit, protože v Seznamu významných zakázek-rekonstrukce rozvoden (viz. příloha) požadujete alespoň 2 významné zakázky a v Zadávací dokumentaci požadujete alespoň 3 významné zakázky.

Text v Seznamu významných zakázek:

Dodavatel prokáže kritéria technické kvalifikace předložením Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena na nejméně 6 zakázek:

a) Reference č. 1 – alespoň 2 významné zakázky, jejímž předmětem byla kompletní rekonstrukce stávající technologie rozvodny nebo výstavba nové rozvodny o napěťové hladině 110 kV nebo vyšší s rozsahem minimálně 4 polí, přičemž součástí plnění každé z referenčních zakázek byly práce spojené s montáží řídicího systému, ochran, vypínačů, odpojovačů a přístrojových transformátorů.

b) Reference č. 2 – alespoň 2 významné zakázky, jejímž předmětem byla výstavba nové rozvodny o napěťové hladině minimálně 22kV s rozsahem minimálně 15 polí nebo kompletní rekonstrukce stávající rozvodny o napěťové hladině minimálně 22kV s rozsahem minimálně 15 polí, přičemž součástí plnění každé z referenčních zakázek byly práce spojené s montáží zapouzdřených rozvaděčů nebo vypínačů a odpojovačů.

Text v Zadávací dokumentaci, odst. V. Zvláštní pravidla pro kategorii: Část B - Rekonstrukce rozvoden,
2.3.2 Technická kvalifikace

a) Reference č. 1 – alespoň 3 významné zakázky, jejímž předmětem byla kompletní rekonstrukce stávající technologie rozvodny nebo výstavba nové rozvodny o napěťové hladině 110 kV nebo vyšší s rozsahem minimálně 4 polí, přičemž součástí plnění každé z referenčních zakázek byly práce spojené s montáží řídicího systému, ochran, vypínačů, odpojovačů a přístrojových transformátorů. Rozvodnou se pro účely tohoto ustanovení rozumí rozvodna splňující definici elektrické stanice dle § 2 odst. 2 písm. a) podbod 3. zák. č. 458/2000 Sb.

b) Reference č. 2 – alespoň 3 významné zakázky, jejímž předmětem byla výstavba nové rozvodny o napěťové hladině minimálně 22kV s rozsahem minimálně 15 polí nebo kompletní rekonstrukce stávající rozvodny o napěťové hladině minimálně 22kV s rozsahem minimálně 15 polí, přičemž součástí plnění každé z referenčních zakázek byly práce spojené s montáží zapouzdřených rozvaděčů nebo vypínačů a odpojovačů.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní pochybení v Příloze. Správný text v Příloze č. 4b:

Text v Seznamu významných zakázek:

Dodavatel prokáže kritéria technické kvalifikace předložením Seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena na nejméně 6 zakázek:

a) Reference č. 1 – alespoň 3 významné zakázky, jejímž předmětem byla kompletní rekonstrukce stávající technologie rozvodny nebo výstavba nové rozvodny o napěťové hladině 110 kV nebo vyšší s rozsahem minimálně 4 polí, přičemž součástí plnění každé z referenčních zakázek byly práce spojené s montáží řídicího systému, ochran, vypínačů, odpojovačů a přístrojových transformátorů.

b) Reference č. 2 – alespoň 3 významné zakázky, jejímž předmětem byla výstavba nové rozvodny o napěťové hladině minimálně 22kV s rozsahem minimálně 15 polí nebo kompletní rekonstrukce stávající rozvodny o napěťové hladině minimálně 22kV s rozsahem minimálně 15 polí, přičemž součástí plnění každé z referenčních zakázek byly práce spojené s montáží zapouzdřených rozvaděčů nebo vypínačů a odpojovačů.

Text uvedený v Zadávací dokumentaci, odst. V. Zvláštní pravidla pro kategorii: Část B - Rekonstrukce rozvoden, 2.3.2 Technická kvalifikace je správný.

Zadavatel zveřejňuje znovu dokument Priloha_4b_SK_Seznam významných zakázek-rekonstrukce rozvoden_oprava.

Příloha: Priloha_4b_SK_Seznam významných zakázek-rekonstrukce rozvoden_oprava

V Brně dne 26. 3. 2020

E.ON Distribuce, a.s.