

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Dodávka optických kabelů“

Evidenční číslo VVZ: Z2020-013110

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 3 SYSTÉMU KVALIFIKACE

Dotaz č. 1:

Chceli by sme sa informovať či bude v poriadku keď doložíme referencie pre veľmi podobné optické káble ako sú špecifikované v požiadavke na referencie.

Referencie teda vieme doložiť s týmito odchýlkami:

- Vieme zdokladovať referencie bez Dvojité PE izolace (pri ADSS)
- Vieme zdokladovať referencie s odlišným Minimálnim trvalým zatížením ako je požadované v referenciách (pri ADSS)
- Namiesto štandardu G.657.A1 vieme zdokladovať referencie napr. so štandardom G.652.D

Čo sa týka výroby a dodania, tak samozrejme uvedené/požadované parametre vieme splniť.

Ďakujeme.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na splnění kvalifikačních podmínek tak, jak jsou nastaveny pro doložení referencí samonosných dielektrických optických kabelů (v ČR SDOK, v EU ADSS) a to:

- s dvojitou PE izolací,
- odolných pro trvalé zatížení min. 18 kN se 48 vlákeny
- nebo s odolností pro trvalé zatížení min. 21,5 kN s 96 vlákeny,
- dle standardu ITU-T G.657.A1, kategorie 0 (bez OH iontů – bez vody).

V Brně dne 18. 5. 2020

E.ON Distribuce, a.s.