

Zadavatel:

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 280 85 400

SYSTÉM KVALIFIKACE:

„Dodávka přijímačů hromadného dálkového ovládání tarifů a zátěže“

Evidenční číslo VVZ: **Z2020-004252**

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ Č. 3 SYSTÉMU KVALIFIKACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel z vlastního podnětu zveřejňuje opravu v příloze č. 5 Systému kvalifikace – Technická specifikace pro přijímače hromadného dálkového ovládání tarifů a zátěže (3bodová montáž) žádosti o zařazení do systému kvalifikace:

V příloze č. 5 Systému kvalifikace – Technická specifikace, a to v odst. 4.1 Základní požadavky v bodě č. 7 - Jmenovitý napájecí kmitočet (fn), je uveden nesprávný údaj. Původní požadavek, kdy přijímač musí správně pracovat při všech hodnotách napájecího kmitočtu v rozmezí 0,98 až 1,2 násobku fn. se mění na rozmezí **0,98 až 1,02 násobku fn.**, viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

V Brně dne 4. 6. 2020

E.ON Distribuce, a.s.

Příloha č. 1 – Příloha č. 5 SK - Technická specifikace pro přijímače hromadného dálkového ovládání tarifů a zátěže (3bodová montáž) žádosti o zařazení do systému kvalifikace